

ELEKTRILEVI OÜ RAPLA-JÄRVA REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 238021

Väljastatud: **09.02.2016**

Kehtivad kuni: **09.02.2018**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

NOVARC GROUP AS

Mustamäe tee 46 Tallinn Harju maakond Harju maakond 10621

Taotleja telefon:

626 0027 5332 2225

Taotleja E-Mail:

novarc@novarc.ee;

margarita.leonova@novarac.ee

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:

küla keskus-lasteaed, Tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks

Suvila tee 27 Aespa Kohila Rapla maakond Rapla maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x100A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

KOHILA 110/10

Toitefiider:

NÕELA:KOH Perve:(Kohila)

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

F5

Suvila tee 27 küla keskus-lasteaed peakaitsme suurendamiseks on kliendi krundil piirile paigaldatud liitumiskilp (134176LK). Minimaalne ühefaasiline lühisvool liitumispunktis Ik=1150A.

Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Peakaitsme suurendamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Pärast liitumistasu lepingukohast laekumist teostab Elektrilevi OÜ vajaminevad tööd. Pingestamine on lubatav pärast Tarbija elektripaigaldise nõuetekohasuse auditi protokolliga ja teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Priit Vaindlo

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Priit Vaindlo

Telefon: 51 27 424